

Karta místního směrodatného limitu (MSL)

I. Název vodního zdroje: <i>Teplice nad Metují, vrt VS-5</i>		
II. Místo monitoringu MSL Popis místa: <i>vrt VS-5</i> Zeměpisné souřadnice: <i>50.5878392N, 16.1717469E</i> Obec: <i>Teplice nad Metují</i> Obec s rozšířenou působností: <i>Broumov</i> Kraj: <i>Královéhradecký kraj</i>		
III. Provozovatel vodního zdroje, který podává informace o dosažení MSL: <i>Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., tel. 491 419 237, email: ter@vakna.cz</i>		
IV. Kontaktní údaje na osobu pověřenou podávat informace o dosažení MSL: <i>Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Ing. Dušan Tér (ředitel), tel. 491 419 235, email: ter@vakna.cz</i>		
V. Hodnota/hodnoty MSL (jedna pro celý rok nebo více pro různá období v roce) včetně jednotek: <i>Hladina 453,00 m n. m.</i>		
VI. Délka časového období od dosažení MSL po vznik stavu vyčerpání zdroje (SVZ) na daném vodním zdroji: <i>SVZ = 452,00 m n. m.</i> <i>30 dní</i>		
VII. Data a metody použité pro stanovení MSL: <i>Podkladem k analýze dat byl záznam monitoringu na vrtu VS-5. Data byla statisticky zpracována a vyhodnocena.</i> <i>MSL bude na úrovni 453,00 m n. m., což odpovídá průměrné hladině v nejsušších letech (byl zvolen referenční rok 2018).</i>		
VIII. Uživatelé vody z tohoto vodního zdroje:		
IČ odběru	Zeměpisné souřadnice	Provozovatel
<i>410151</i>	<i>50.5878392N, 16.1717469E</i>	<i>Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.</i> <i>Kladská 1521, 547 01 Náchod</i>
IX. Zpracoval: GEOtest, a.s.		
X. Datum: 23.11.2022		