


měřítko 1:500



Tabulka 3.3 - Minimální odstupové vzdálenosti (v mm) paralelních vedení technického vybavení (ČSN 73 6005)

[illegible]

Tabulka 3.4 - Minimální odstupové vzdálenosti (v mm) křižujících se vedení technického vybavení (ČSN 73 6005)

číslo části	číslo řádku	číslo															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Druh vedení		silové kabely do					plynovod										
		1 kV	10 kV	35 kV	110 kV	složení výkon výtlak NLT do 0,005 MPa	NLT do 0,3 MPa			nechráněný vodovod (chráněný)	tepluvod	kabelovod	kanalizační (stoka)	potrubní pošta	koléktor	koše na odpad	
	silové kabely do																
1		1 kV	50	150	200	200	300(100)	100	100	400(200)	300	300	300	300	300		1000
2		10 kV	150	150	200	200	800(100)	100	200	400(200)	500	300	300	300	300		1000
3		35 kV	200	200	200	250	800(100)	100	200	400(200)	500	300	300	300	300		1000
4		110 kV	200	200	250	250	500	300	700	400	1000	3000	500	300			1300
5	složovací kabely nechráněné		300 (100)	800 (100)	800 (100)	500	-	100	100	200	500 (150)	100	200	200	100	1000	1000
6	plynovod NTL do 0,005 MPa		100	100	100	300	100	100	150	100	150	100	500	100	100	100	1000
7	plynovod STL do 0,3 MPa		100	200	200	700	100	100	100	150	100	100	500	100	100	1000	1000
8	vodovod nechráněný (chráněný)		400 (200)	400 (200)	400 (200)	400	200	150	150	-	200	200	100	200	200	1500	1500
9	tepluvod		300	500	500	1000	500(150)	100	200	-	150	100	200	200	200	1000	1000
10	kabelovod		300	300	300	3000	100	100	200	150	-	100	200	200	200	1000	1000
11	kanalizační (stoka)		300	300	500	500	500	500	500	100	100	100	-	300	100	-	-
12	potrubní pošta		300	300	300	300	200	100	300	200	200	200	300	-	200	1000	1000
13	koléktor		až v územním listu stavební konstrukce				100	100	100	200	200	200	100	200	-	1000	-
14	košeje tramvajové		v územním listu stavební konstrukce				1000	1000	1000	1500	1000	1000	-	1000	1000	-	-

SEZNAM OBJEKTŮ:

SO 02 Obestavěný prostor objektu = 16.647,48 m²	NOVOSTAVBA HALY PRO VOLIÉROVÝ CHOV NOSNIC 59.628 ks → rozměry objektu = dl. 76,86/79,44 m x š. 24,06 m → výška po okap = v.+6,725 m; výška po hřeben = v.+10,937 m → celková zastavěná plocha objektu = 1.858,69 m²
SO 03 Obestavěný prostor objektu = 16.647,48 m²	NOVOSTAVBA HALY PRO VOLIÉROVÝ CHOV NOSNIC 59.628 ks → rozměry objektu = dl. 76,86/79,44 m x š. 24,06 m → výška po okap = v.+6,725 m; výška po hřeben = v.+10,937 m → celková zastavěná plocha objektu = 1.858,69 m²
SO 20	PROTIHLUKOVÁ BARIÉRA → rozměry objektu = dl. 48,00 m x š. 125 mm → výška = dl. 24,0 m = 4,0 m (vrch 227,600) od úrovně ±0,000 SO 03 → výška = dl. 24,0 m = 2,0 m (vrch 225,600) od úrovně ±0,000 SO 03
SO 21 CELKOVÁ DÉLKA= 136,33 m	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE vč. JÍMEK → řad "S11" - celkem délka = 32,13+0,23(2x,71) = 42,52 m; tlaková řada ČSN EN 1401-1 a 13476-2 PVC KG DN315 → řad "S2" - celkem délka = 12,98+0,0 = 15,98 m; tlaková řada ČSN EN 1401-1 a 13476-2 PVC KG DN315 → řad "S3" (tlaková) - celkem délka = 31,43 m; tlaková řada ČSN EN 12201-2 PE100-RC SDR11 DN125x11,4 → řad "S4" - celkem délka = 35,40+2,05+(2x,76)+3,43 = 46,40 m; tlaková řada ČSN EN 1401-1 a 13476-2 PVC KG DN315 • 4x REVIZNÍ ŠACHTA TEGRA 600 → PŘECERPÁVACÍ JÍMKA SPALKOVÝCH VOD → celkové rozměry 2,30 x 1,80 m x v. 2,17 m; výška skladovací 1,56 m → celkový objem 5,9 m³; užitný (skladovací) objem 5,30 m³ → SKLADOVACÍ JÍMKA SPALKOVÝCH VOD Z SO 02 A SO 03 → celkové rozměry 6,30 x 2,30 m x v. 2,17 m; výška skladovací 1,56 m → celkový objem 23,9 m³; užitný (skladovací) objem 20,11 m³
SO 22 CELKOVÁ DÉLKA= 91,03 m	PRÉLOŽKA VNITRO AREÁLOVÉHO VODOVODU → řad "V1" - celkem délka = 82,90+3,13+0,5 = 91,03 m materiál: POTRUBÍ PE100 RC SDR11 DN 40 x 3,7 + CYY2,5 • 1x TYPOVÁ VODOVODNÍ ŠACHTA

POZOR!

PŘED ZAŘÍZENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ VYZVAT VŠECHNY PROVOZOVATELE A SPRÁVCE PODZEMNÍCH VEDEŇ, KTERÍ SE VYSKYTUJÍ V TRASÁCH PŘÍPOJEK V MÍSTECH BUDOUCÍCH ZEMNÍCH PRACÍ K JEJICH PŘESNÉMU VYTÝČENÍ A DOZORU, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ!!!



ING. VLADIMIR DUBEC
 • NÁVRHY A STUDIE ZEMĚDĚLSKÝCH OBJEKTŮ A STAVEB
 • PROJEKCE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 e-mail: dubec.vladimir@seznam.cz
 Tel.: +420602683410

$\pm 0,000 = 223,600 - \$0.02$; $\pm 0,000 = 223,600 - \$0.03$

Hlavní inženýr projektu (HIP)	Kontroloval - revize	Vypracoval
Ing. J. Jirsák	Ing. V. Dubec	O. Kubát
Investor: Podnik pro výrobu vjezdů v Kosičkách, s.r.o.; Kosičky 127, okres Hradec Králové, PSC 500655; IČ: 49812011 Zastupuje Investor: Ing. Petr Švorc a Petr Hošek - jednatelé a Mgr. Jan Pozořilík - prokurista		
Kraj: KRÁLOVÉHRADSKÝ	Okres: HRADEC KRÁLOVÉ	Obec: KOSICE
Stavěná úhrada		Stavěná úhrada
		Městský úřad Hradec Králové

Alce: **KOSICE**

MODERNIZACE HALY č.2 A č.3 ZARÍZENÍ INTENZIVNÍHO CHOVU DRUŽEZE - KOSICKÝ

OK
projekt
ONDŘEJ KUBÁT
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
tel.: +420 777 097 576
e-mail: KubatOndra@seznam.cz; kubat.projekt@gmail.cz

STUPEŇ	PD pro vydání společného povolení - SP
DATUM	04÷08/2021

FORMÁT	8 A4 (A1)
---------------	-----------

MĚŘITKO	1:500
ČÍSLO PŘÍLOHY	C.3

—

/1

2/4

1

1

1